

①시료채취일자	2023.05.02	신축 공동주택 공기질 측정결과서	③시설명칭	신축공동주택
②시료분석기간	2023.05.03- 2023.05.07			

시 공 자	④상호 (사업장명칭)	우방산업(주) - 북구 동림동 우방아이유셀 2차 신축현장					
	⑤소재지	광주시 북구 동림동 288-1 번지 일원					
	⑥공동주택 현황	공급세대 200 세대	세대별 규모 (㎡)				
		41A (41.9045㎡) TYPE 29	41B (41.8588㎡) TYPE 30	41C (41.8588㎡) TYPE 12	45A (45.6421㎡) TYPE 18	49A (49.9742㎡) TYPE 81	49B (49.5111㎡) TYPE 30


측 정 자	⑦상호 (사업장명칭)	주식회사 지이티	⑧성명 (대표자)	최 광 회			
	⑨소재지	대전광역시 대덕구 대화로 160 지원 1동 306호					
	⑩시료채취자	서현수, 최광회	⑪분석자	강 은 모			

⑫공동주택 공기질 측정결과 (단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	면적 (㎡)	온도 (℃)	습도 (%)	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고 기준	-	-	-	-	-	-	210이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148이하
1지점	05/02 (13:00 -14:00)	201-1102	남향	41A TYPE	23.2	38	13.1	0.1	696.8	96.1	96.9	56.5	밀폐: 103.0 환기: 42.0 ()
2지점	05/02 (14:15 -15:15)	202-702	동향	49A TYPE	22.6	40	14.2	0.0	721.9	89.6	101.7	62.4	밀폐: 107.0 환기: 46.0 ()
3지점	05/02 (15:30 -16:30)	203-1302	동향	49A TYPE	23.1	39	9.8	0.4	896.2	101.4	91.4	63.1	밀폐: 96.0 환기: 37.0 ()
4지점	05/02 (15:40 -16:40)	204-602	남향	49B TYPE	22.5	41	10.2	0.0	904.3	97.2	89.3	49.7	밀폐: 99.0 환기: 39.0 ()
평 균							11.8	0.1	804.8	96.1	94.8	57.9	밀폐: 101.3 환기: 41.0 ()

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라
신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 제출합니다.

2023 년 05 월 08 일
대표자 성명 최 광 회 (서명 또는 인)



[별지 제1호서식]

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호 (사업장명칭)	우방산업(주) - 북구 동림동 우방아이유셀 2차 신축현장		②성명(대표자)	조유선					
	③주소	광주시 북구 동림동 288-1 번지 일원 (전화번호: 062-515-0530)								
	④공동주택 현황	공급세대 200 세대	세대별 규모 (㎡)							
			41A (41.9045㎡) TYPE	41B (41.8588㎡) TYPE	41C (41.8588㎡) TYPE	45A (45.6421㎡) TYPE	49A (49.9742㎡) TYPE	49B (49.5111㎡) TYPE		
29			30	12	18	81	30			
측 정 자	⑤상호	주식회사 지이티			⑥등록번호	317-81-12359				
	⑦주소	대전광역시 대덕구 대화로 160, 지원1동 306호 (전화번호: 042-627-3060)								

⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈
권고기준	-	-	-	210이하	30이하	1,000이하	360이하	700이하	300이하	148이하
1지점	05/02 (13:00 -14:00)	201-102	남향	13.1	0.1	696.8	96.1	96.9	56.5	밀폐: 103.0
										환기: 42.0
										()
2지점	05/02 (14:15 -15:15)	202-702	동향	14.2	0.0	721.9	89.6	101.7	62.4	밀폐: 107.0
										환기: 46.0
										()
3지점	05/02 (15:30 -16:30)	203-1502	동향	9.8	0.4	896.2	101.4	91.4	63.1	밀폐: 96.0
										환기: 37.0
										()
4지점	05/02 (15:40 -16:40)	204-602	남향	10.2	0.0	904.3	97.2	89.3	49.7	밀폐: 99.0
										환기: 39.0
										()
평 균				11.8	0.1	804.8	96.1	94.8	57.9	밀폐: 101.3
										환기: 41.0
										()

「다중이용시설 등의 실내공기질관리법」 제9조제1항 및 동법 시행규칙 제7조제3항에 따른 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023년 05월 일

제출자 홍재성 (서명 또는 인)
귀하



※ 구비서류 : 행정기관 보고시 측정결과서 원본 1부